KOODI	KPL	NIMITYS	OSAT	LVI-NUMERO	KYTKENTÄJOHDOT KV	LV	V	l/s	kPa	HUOMAUTUKSIA
WC1		WC-ISTUIN	IDO GLOW 62+KANSI 91170		10		110	0,1		
PA1		PESUALLAS	IDO GLOW SQUARE	LVI 5611181			32			
		HANA	ORAS SAFIRA 1012		10	10		0,1/0,1	130	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
PA2		PESUALLAS	IDO GLOW	LVI 5611160			32			
		HANA	ORAS SAFIRA 1012		10	10		0,1/0,1	130	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
PA3		PESUALLAS	IDO GLOW	LVI 5611160			32			
		HANA	ORAS SAFIRA 1010		10	10		0,1/0,1	75	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
PA4		PESUALLAS	IDO GLOW SQUARE	LVI 5611181			32			
		HANA	ORAS SAFIRA 1010		10	10		0,1/0,1	75	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
PA5		PESUALLAS	IDO VARIFORM 400 mm				32			
		HANA	ORAS SAFIRA 1010		10	10		0,1/0,1	75	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
PP1		PESUPÖYTÄ					50			RU HANKKII
		HANA	ORAS 1039		12	12		0,2/0,2	160	
S1		SUIHKU	ORAS 1068		12	12		0,2/0,2	160	
HS1		HÄTÄSUIKU	KRUSMAN 8213876	LVI 6418542	28	15				
TA1		TERÄSALLAS	FRANKE PIELA 340170				50			
		HANA	ORAS SAFIRA 1036		12	12		0,2/0,2	160	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
TA2		TERÄSALLAS	FRANKE KEITELE				50			
		HANA	ORAS 1036		12	12		0,2/0,2	160	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
TA3		TERÄSALLAS	FRANKE LOKKA				50			
		HANA	ORAS 1036		12	12		0,2/0,2	160	
		VESILUKKO/LATTIAPUTKI								
		POHJASIHTI								
LK1		LATTIAKAIVO		LVI 3315931			75			RST-KANSI

PÄIVÄYS | NIM. | LUKUM. | MUUTOS | TUNN.

G:\...\LVI-PIIRUSTUKSET\AJANTASAINEN\KALUSTE.drw

Senewa LS Oy Länsi-Suomi ISO 9001 2008

SUUNN. JL | PIIRT. TN

PVM. 15.5.2020

ALLEKIRJOITUS J.LEHTIKANGAS

SASKY
RATAKATU 36
38200 SASTAMALA

KALUSTELUETTELO
ALUSTAVA KVR-LASKENTA-ASIAKIRJA

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O | MUUTOS

LVI 19019 V3

LEHTI 1 | LEHDISTÄ 2 | TILAAJAN N:O

KOODI	KPL	NIMITYS	OSAT	LVI–NUMERO	KYTKENTÄJOHDOT			l/s	kPa	HUOMAUTUKSIA
					KV	LV	V			
LK2		LATTIAKAIVO	VIESER 52630+ERIKOISVESILUKKO 51923	LVI 3315935			75			RST–KANSI
LK3		LATTIKAIVO		LVI 3315936			32			RST–KANSI
LK4		LATTIKAIVO		LVI 3307252			75			RST–KANSI
VP1		VESIPOSTIVENTTIILI	ORAS 431520		22			0,4	160	
UR1		URINAALI	IDO 51127							
			HUUHTELULAITE ORAS 6568Z		18					
PPP1		PIKAPALOPOSTIKAAPPI	PALOMESTARI 2953 MALLI 285 30 m LETKU		28					

PÄIVÄYS | NIM. | LUKUM. | MUUTOS | TUNN.

G:\...\LVI–PIIRUSTUKSET\AJANTASAINEN\KALUSTE.drw

Senewa LS Oy Länsi–Suomi ISO 9001 2008

SUUNN. JL PIIRT. TN

PVM. 15.5.2020

ALLEKIRJOITUS. J.LEHTIKANGAS

SASKY
RATAKATU 36
38200 SASTAMALA

KALUSTELUETTELO
ALUSTAVA KVR–LASKENTA–ASIAKIRJA

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

LVI 19019 V3

LEHTI 2 | LEHDISTÄ 2 | TILAAJAN N:O