

Projektitunnus Projektin nimi

Omistaja
TYKS - Johannes Aho

Vaatimustila	Tilojen lkm	Vaat. m ²	Vaat. yht. m ²
VARHA.OH.03 Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/ lääkäri	1	20,00	20,00

Kuvaus TOIMINNASTA

Yleinen Vaatimus	Kommentti
Tilassa pidetään terveydenhoitajan ja lääkärin + terveydenhoitajan vastaanottoa. Tilassa tehdään erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia.	

TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Yleinen Vaatimus	Kommentti
<p>Huoneen mallissa tulee huomioida, että tutkimuksille ja toimenpiteille tulee olla riittävästi tilaa, esim. näkötaulun ja tutkittavan välillä oltava vähintään 3 metriä. Vastaanottohuoneissa tulee olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa tutkimuspöydät, pituusmitta jne. Pituusmittaus vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi olla ns. seinässä kulkevaa sähkökourua tai patteria.</p> <p>Vastaanottohuoneissa tulee olla säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille tutkimusvälineille. Työpöydän ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta varmistetaan esim. turvallinen rokottaminen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Sisustuksessa ja materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota hälinän ja melun vaimennukseen, puhe ja muu ääni ei saa kuluu odotustilaan eikä viereiseen huoneeseen. Asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi huoneiden ikkunoissa tulee olla säädettävät sälekaihtimet.</p> <p>Vastaanottohuoneissa pitää huomioida riittävä määrä pistorasioita, joiden tulee soveltua lääkintälaitteille. Mikäli terveydenhoitajan tiloja on useampi, lääkejääkaappi tulee sijoittaa lepotilaan (yhteiskäyttöinen). Mikäli terveydenhoitajan tiloja on vain yksi, lukittava lääkejääkaappi sijoitetaan kyseiseen huoneeseen. Terveydenhuollon tiloissa tulee olla pako-ovet.</p> <p>Kuulon tutkimuksen ja vaihtolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huoneiden ovien tulee olla riittävän äänieristettyjä. Näön tutkimukseen tarvitaan riittävä valaistus. Valaistus tulee suunnitella siinä vaiheessa, kun kalusteiden paikat on määriteltä, jotta näön tutkiminen mahdollistuu ilman heijastuksia.</p> <p>Huomioitava esteettömyys ja hygieniavaatimukset.</p>	

YHTEYSTARPEET

Yleinen Vaatimus	Kommentti
Oppilashuollon kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta sekä psykiatrinen sh, joten olisi tärkeää sijoittaa heidät mahdollisimman lähelle toisiaan.	

YLEISET \ HALLINNOLLISET TIEDOT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Yksikkö			-		
Yhteyshenkilö	Hanna Petäjä		-		
Puhelinnumero	0504068100		-		
Revisiotunnus	2.6.2023		-		

YLEISET \ TOIMINTATIEDOT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Henkilömäärä (norm.)			2	hlöä	
Henkilömäärä (max)			5	hlöä	
Toiminta-aika			8-16	-	

OVET \ TYYPPI

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
------------	--------	------	---------	-----------	-------

Projektitunnus Projektin nimi

Omistaja

TYKS - Johannes Aho

Vaativuosi	Tilojen lkm	Vaat. m ²	Vaat. yht. m ²
VARHA.OH.03 Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/ lääkäri	1	20,00	20,00

Saranaovi	Huomioitava äänieristys ja esteettömyys, leveys 1100	1 kpl
Saranaovi	Pako-ovi viereiseen tilaan. Äänieristys huomioitava	1 kpl

OVET \ OMINAISUUDET JA VARUSTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Lukittava	ovi odotustilaan		1 kpl		

RAKENTEET JA RAK. OSAT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Ikkunat			-		
Seinät	vastaanottotilan äänieristys, puheesta ei saa saada selvää viereisissä tiloissa		-		

LVI

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Käsienpesuallas			1 kpl		
Hybridihana	Sähköliitäntä		1 kpl		

LVI \ ILMASTOINTI

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Normaali			- kpl		

SÄHKÖ \ LÄÄKINTÄLUOKITUS

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
G1			Kyllä		

SÄHKÖ \ VALAISTUS

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Yleisvalaistus			1 kpl		
Valaist. himmennys	katkaisimella		Kyllä		

SÄHKÖ \ SÄHKÖSÖYTTÖ, PISTORASIA

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Normaaliverkko	1 kiinteä työpiste, 1 mobiilityöpiste, audiometri, vaaka, tutkimuspöytä, korvalamppu, lääkejääkaappi, tulostinvaraus, varaus pituusmitalle		24 kpl		

SÄHKÖ \ HEIKKOVIRTAJÄRJESTELMÄT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
ATK-liitäntä	kahdelle työpisteelle atk pisteet		4 kpl		
Päällekkäushälytys			1 kpl		
Varattuvalo	liikennevalo, oppilaalle viestitetään, vapaa/varattu		1 kpl		
VAK	Lääkejääkaapin valvonta kiinteistön automaatioon.		Kyllä		

KIINTOKALUSTEET \ SÄILYTYSKALUSTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Alalaatikosto			- kpl		
Yläkaappi			- kpl		
Hyllykaappi			- kpl		

Projektitunnus Projektin nimi

 Omistaja
TYKS - Johannes Aho

Vaativuosi	Tilojen lkm	Vaat. m ²	Vaat. yht. m ²
VARHA.OH.03 Vastaanottohuone, terveydenhoitaja/ lääkäri	1	20,00	20,00

KIINTOKALUSTEET \ TASOT JA PÖYDÄT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Työtaso	Alalaatikon päälle. Työtason alle tulee myös lääkejääkaappi.		- kpl		

VARUSTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Vaatekoukku	2-koukkuja eri tasoihin		2 kpl		
Roskapussiteline			1 kpl		
Käsinlaatikoteline	4-osainen		1 kpl		
Peili			1 kpl		

VARUSTEET \ ANNOSTELIJAT

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
käsihuhde, käsipaperi ja nestesaippua			1 kpl		
Kertakäyttömukiteline			1 kpl		
Oksennuspussi			1 kpl		

KIINTEÄT SAIRAALALAITTEET \ KYLMÄ-LÄMPÖLAITTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Lääkejääkaappi	tason alle; mikäli useita huoneita, sijoitetaan yhteiskäyttöiseksi lepohuoneeseen (lukittava kaappi)		- kpl	Kaappi käyttäjän hankinta, urakka hoitaa rasioihin saakka	KHU

IRTAIMISTO \ TOIMISTO YM. KALUSTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Tuoli	asiakstuoli, 1 käsinojalla, 1 ilman		2 kpl		KHU
Atk-pöytä sähkösäätöinen	esim. 1600x800		1 kpl		KHU
Arkistokaappi			Kyllä		KHU
Työtuoli	toinen voi olla satulatuoli		2 kpl		KHU
Atk-työpiste	"mobilitypiste", kannettavalla tietokoneella käytettävä, kun vastaanottoa pitää kaksi henkilöä		1 kpl		KHU

IRTAIMISTO \ TOIMISTOLAITTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Kannettava tietokone	telakka, 1-2 näyttöä, varaus toiselle telakalle ja näytöille.		Ei		KHU
Tulostin			1 kpl		KHU

IRTAIMISTO \ POTILASKALUSTEET JA VAR.

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Tutkimuspöytä	Pritsi, sähkösäätöinen		1 kpl		KHU
Jättesäkkilinen	150l		1 kpl		KHU
Instrumenttipöytä	tai tutkimuskärry		1 kpl		KHU

IRTAIMISTO \ LÄÄKINTÄ- JA TUTKIMUSLAITTEET

Ominaisuus	Kuvaus	Arvo	Yksikkö	Kommentti	Hank.
Vaaka	sähköinen		Kyllä		KHU
-	Audiometri, korvalamppu, varaus sähkökäyttöiselle pituusmitalle		-		KHU