



Bruttoala

KOULU	1880 m ²
IVK-HUONE	173 m ²
	2053 m ²
KYLMÄ	13 m ²
KYLMÄ LAATIKKOVARASTO	36 m ²
KYLMÄ JÄTETILA JA PUOLILÄMMIN VARAVOIMATILA	49 m ²
YHT	2101 m ²

Kerrosala

KOULU	1880 m ²
	1880 m ²
KYLMÄ	13 m ²
KYLMÄ LAATIKKOVARASTO	36 m ²
KYLMÄ JÄTETILA JA PUOLILÄMMIN VARAVOIMATILA	49 m ²
YHT	1929 m ²

Huoneistoala

1. KRS	1751 m ²
	1751 m ²
YHT	1751 m ²

HENKILÖMÄÄRÄ

- 150 OPPILASTA
- 32 HENKILÖKUNTAA
- YHT: 182 HENKEÄ

AUTOPAIKAT

- Koulutontilla 23 autopaikkaa, joista 2 liikuntaesteisten paikkoja

RAKENNUS VARUSTETAAN:

- KONEELLISET ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖN TALTEENOTOLLA
- PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ

PALOTURVALLISUUS YLEENSÄ

Rakennuksen paloluokka on P2. Rakennuksen palovaarallisuusluokka on 1. OSASTOINTI

Rakennuksen palo-osastointi on toteutettu seuraavasti:

- lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus muodostavat oman palo-osaston
- laatikkovarasto oma palo-osasto
- uikolla sijaitseva ivk-huone on osastoitu pois muusta ullakkotiaksi samaan palo-osastoon alapuolisen koulun kanssa
- uikalon muu tila on jaettu 400 m²:n kokoisin osastoihin, joiden rajaavat seinät on osastoitu EI15
- suurin sallittu palo-osaston koko on 2400 m², eikä sitä ylitetä.

RAKENTEET

- kantavat rakenteet R30, D-s2, d2
- porrassyökset ja -tasanteet R30
- osastoivat ovet ja ikkunat alle 7 m² EI15
- PINTAKERROKSET
- kokoonmistilat, opetustilat ja autot: seinät ja katot C-s2, d1
- uokäytävät: seinät ja katot A2-s1, d0, lattiat Df1-s1
- tekniset tilat: seinät ja katot A2-s1, d0, lattiat Df1-s1
- ulkoseinät yleisesti: ulkoseinän ulkopinta D-s2, d2, tuuletusraon ulkopinta D-s2, d2 ja tuuletusraon sisäpinta D-s2, d2
- SUOJAUSTASOT
- PALOKUORMAT
- opetustilat alle 600 MJ/m²
- iv-konehuone, tekniset tilat alle 600 MJ/m²
- pääaulan/ruokalan sekä salin palokuorma alle 600 MJ/m²

Tavanomainen alkusammutuskalusto. Käsisammuttimia sijoitetaan rakennukseen seuraaviin tiloihin: opetus- ja salitilat ym. kokoonmistilat varustetaan nestesammuttimella (34A183B, 6kg) 1kpl/300 m². iv-konehuone varustetaan 6 kg:n käsisammuttimilla

KATE B₂

RAKENNUKSESSA EI OLE VÄESTÖNSUOJIA

Päiväys	Muutos	Tunnus
---------	--------	--------

Kaupunginosa / Kyla	Korttelit / Tila	Tontit / Rno	Viranomaisen merkintä
KUHMOINEN	KAUKOLA	8:47, 8:16, 24:31, 55:19	
Rakennusohje	RAKENNUSOHJE	TYÖPIIRUSTUS	
Rakennuskohde	KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU	ASEMAPIRUSTUS	Mittakaava
			1:500

Länkipohjantie 64
17800 Kuhmoinen

	Suunnittelija	ARKKITEHDIT OY	Piirustuksen tunnus	A201	Muutos
	Työnjohtaja	ARKKITEHDIT OY	Tiedosto		
Pääsuunnittelija	Piirittäjä	Suunnittelija	Päiväys		