

TARJOUS

Tarjoaja

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Kinnulan kunnan lämpökeskuksen puupolttoaineen toimitustarjous

veroton hinta hake _____ (€/MWh)

veroton hinta seulottu palaturve _____ (€/MVH)

Hakkeen on oltava ranka- ja kokopuuhaketta.

Hakkeen kosteus saa olla enintään 45 paino-%, mutta toimittajan on pyrittävä alle 40 paino -%:n toimituksiin.

Hakkeen palakoko 30-80 mm.

Polttoaine ei saa sisältää epäpuhtauksia esim. rautakappaleita, nauvoja, kiviä, kameja, losoja (puunkappaleita).

Olemme tutustuneet Kinnulan lämpölaitokseen __ / __ 2024/2025. Meitä oli opastamassa

(nimi)

Allekirjoitus

___ / ___ 2025

Liitteet:

Tarjouspyynnössä mainitut liitteet toimitettava tarjouksen mukana