

**Lähetetty:** Pete Siimes <pete.siimes@siikon.fi>  
**Lähetetty:** maanantai 14. elokuuta 2023 14.09  
**Vastaanottaja:** Miikka Kalliola; sadri.beqiri@turku.fi; Ari Oksanen; Elojärvi, Roope; Lehtisalo Jussi; matti.koivu@lehto.fi  
**Aihe:** TVT Savonkedonkatu 7, muistio palaverista 14.8.2023

Terve,

Alla muistio

TVT Savonkedonkatu 7, tekninen ennakkoneuvottelu, jäte- ja raitisilmasijainnit  
14.8.2023, klo. 13.30 / Teams

Läsnä

Miikka Kalliola / Siikon Oy  
Pete Siimes / Siikon Oy  
Ari Oksanen / Assemblin Oy  
Sadri Beqiri / Turun Kaupunki  
Roope Elojärvi / Sweco Oy  
Jussi Lehtisalo / Lehto Group Oyj  
Matti Koivu / Lehto Group Oyj

Siimes ja Kalliola esittelivät etäisyydet jäte- ja raitisilma sijainneista parkkipaikkoihin sekä läheisiin rakennuksiin asemakuvassa. Todettu, että B talon 52m2 2h+kt asuntolinjan jäte- ja raitisilmasijainti OK vähäisenä poikkeuksena LE-parkkipaikalle (6m). Sadri hyväksyi vähäisenä poikkeuksena huomautuksella, että samalle parkkipaikalle sähköauton latauspiste. Muiden asuntojen osalta täyttyy 8m vaade.

Esiteltiin tasokuvat. Käännetään jäte- ja raitisilmalaitteet siten, että jäte kauempana viereisestä laiteparista mikäli mahdollista.

Sadri huomautti, ettei ns. "poissa" tilannetta voida todennäköisesti käyttää, sillä jäteilmavoima on oltava vähintään 5m/s.

Yleistilojen, varastojen ja porrashuoneiden jäteilmat johdetaan vesikatolle.

Muistion laati

Pete Siimes / Siikon Oy

Terveisin

Pete Siimes

**SIIKON oy**

00358 407010736

[pete.siimes@siikon.fi](mailto:pete.siimes@siikon.fi)

[www.siikon.fi](http://www.siikon.fi)