



- 0 = HÄTÄ
- 1 = VAARA (0-1 h)
- 2 = VIKA (0-24 h)
- 3 = HUOLTO (0-5 vrk)

- ◇ = OHJELMALLINEN TOIMINTO
- ◆ = FYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN

- [SU] KAAPELOINTI
- [SU] KYTKENTÄ, JOS U > 72 V
- [AU] KYTKENTÄ, JOS U < 72 V

Tarjouslaskentaa varten

SUUNN.	PTy	PIIRT.	PTy
PVM.	22.09.2022		
ALLEKIRJOITUS			

ORIPÄÄN KIRKKO  
YLÄNEENTIE 21  
32500 ORIPÄÄ

SÄÄTÖKAAVIO  
PATTERIVERKOSTO JA  
TURVAVENTTIILI

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI TUR5133 401			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
1	4		

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIM.	PÄIVÄYS

C:\...5.4 LVI\1 Piirustukset\Säätökaavio.drw

1.LÄMMITYS  
PUMPPU P1 KÄY MIKÄLI LÄMPÖJOHDON LÄMPÖTILA ON ALLE TS 2.2 ASETUSARVON.  
TV1 3-TIEVENTTIILI SÄÄTÄÄ PATTERIVERKOSTON MENOVEDEN LÄMPÖTILAA ANTURIN  
TE 2.1 JA VALITUN LÄMMITYSKÄYRÄN AVULLA.

TURVASULKUVENTTIILI

MENOVESIPUTKESSA PINTATERMOSTAATTI TS 2.2 ASETUSARVOKSI ASETETAAN 79 °C.  
MIKÄLI MENOVEDEN LÄMPÖTILA YLITTÄÄ TERMOSTAATIN ASETUSARVON,  
MOOTTORIVENTTIILI TV2 SULKEUTUU JA PUMPPU P1 PYSÄHTYY. LÄMPÖTILAN  
PALAUTUESSA ALLE ASETUSARVON MOOTTORIVENTTIILI TV2 AVAUTUU JA PUMPPU  
P1 KÄYNNISTYY. MOOTTORIVENTTIILIN TV2 TOIMILAITE 240 V JA JÄNNITTEETTÖMÄNÄ  
KIINNI.

Tarjouslaskentaa varten

SUUNN.	PTy	PIIRT.	PTy
PVM.	22.09.2022		
ALLEKIRJOITUS			

ORIPÄÄN KIRKKO  
YLÄNEENTIE 21  
32500 ORIPÄÄ

SÄÄTÖKAAVIO  
PATTERIVERKOSTO JA  
TURVAVENTTIILI

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI TUR5133 401			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	4		

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIM.

PÄIVÄYS



